

## ・ 浸出試験の対象

浸出試験の対象となる資機材や給水装置等の試料には、以下に示すものがあります。


### 1. 資機材

- ・ 管（水道用の給水管や継手、バルブなど）
- ・ 表層用材料（材質に溶剤を含有するものと、しないものに大別される）
- ・ 濾材（直径が 0.95cm 以上のものと、0.95cm 未満のものに大別される）
- ・ 粒状活性炭
- ・ シール剤、潤滑剤、接着剤など

### 2. 給水装置

- ・ 末端給水用具（主に水道の蛇口などで、単水栓、湯水混合水栓などがある）
- ・ 湯沸器類（水道用の給水管で、常温の水を通水するもの、加熱した水を通水するものがある）
- ・ 給水管（水道用の給水管で、常温の水を通水するもの、加熱した水を通水するものがある）
- ・ 配管途中に設置される給水用具（継手やバルブなどで、常温の水を通水するもの、加熱した水を通水するものがある。）

給水装置の概念図の一例を下図に示します。



給水装置の概念図の一例

### 3. 膜モジュール

- ・ ケーシング型膜モジュール
- ・ 非ケーシング型膜モジュール